



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA



GRAD POŽEGA

KLASA: 406-01/24-05/90

URBROJ: 2177-1-01/01-24-6

Požega, 16. prosinca 2024.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Pojašnjenje broj 2 – postupak jednostavne nabave Radovi na uređenju potkrovlja zgrade u Županijskoj ulici u Požegi, JN-90/24, dostavlja se

Grad Požega objavio je internetskim stranicama Grada Požega Poziv na dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave – Radovi na uređenju potkrovlja zgrade u Županijskoj ulici u Požegi, JN-90/24.

Sukladno članku 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16. i 114/22.), Grad Požega kao naručitelj obavještava:

Upit

1. Dostavljenom skicom predviđena je jedna vanjska jedinica i 5 unutarnjih zidnica (multi sustav ili VRV ?) – troškovnik predviđa 5 mono split klima uređaja (5 unutarnjih i 5 vanjskih jedinica)
2. Prema troškovniku , unutarnja jedinica klima uređaja opremljena je EEV ventilom što znači da spada u VRV uređaj i spojivo je u ovom slučaju i na VRV jednu vanjsku jedinicu.Ako je to slučaj specificirane cijevi za freonsku instalaciju ne odgovaraju za taj sustav + nedostaju i Cu razdjelnici radne tvari (takav sustav podnosi dužu instalaciju freonske instalacije)
3. Ako je predviđen multi split sustav max. ukupna instalacija je 70/80m – po troškovniku 110m (kod većine proizvođača)
4. Ako je predviđeno 5 mono split klima uređaja max.instalacija po uređaju je 20m za kućne serije i 50m za komercijalne serije

ODGOVOR

1. Dostavljenom skicom je predviđeno 5 unutarnjih jedinica, a na jednom van obuhvata zahvata je legenda gdje piše unutarnja jedinica. U troškovniku je predviđeno je 5 mono split klima uređaja.
2. Unutarnja jedinica ne treba biti opremljena EEV ventilom.
3. Predviđeni su mono split klima uređaji.
4. Obračun stavki je prema izvedenom dužnom metru.

STRUČNO POVJERENSTVO